



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 17 MI.SA. (87) 10 del 16 aprile 1987 concernente "REAZIONE AL FUOCO. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili";

VISTO il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 31/10/1997 alla ditta L' ISOLANTE KAIMANN S.r.l. sita in via Don G. Locatelli, 35 - 20040 RONCELLO (MI), concernente il materiale denominato "KAIMANPACK RS 590" (codice di omologazione: MI700C50CD100009)

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta L' ISOLANTE KAIMANN S.r.l. di RONCELLO (MI), per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente al materiale di propria produzione denominato "KAIMANPACK RS 590" nella serie di spessori da 0.30 mm. a 0.35 mm.;

SI ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa al materiale denominato "KAIMANPACK RS 590" nella serie di spessori da 0.30 mm. a 0.35 mm.; prodotto dalla ditta L' ISOLANTE KAIMANN S.r.l. di RONCELLO (MI), cui viene assegnato il numero di codice MI700C50CD100009E01, ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione d'impegno redatta dal legale rappresentante della ditta L' ISOLANTE KAIMANN S.r.l. di RONCELLO (MI), circa la identità delle caratteristiche fisico-chimiche, sia apparenti che non apparenti, del materiale per il quale viene rilasciata la presente estensione dell'omologazione con quelle del prodotto denominato "KAIMANPACK RS 590" nella serie di spessori da 0.30 mm. a 0.35 mm. citato in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta L' ISOLANTE KAIMANN S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MI700C50CD100009E01;
- POSA IN OPERA: APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE;
- IMPIEGO: MANUFATTO COMPLETO ISOLANTE IN VISTA PER RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI METALLICHE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984 SENZA LIQUIDI DI LAVAGGIO.

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

* La denominazione sociale della ditta deve intendersi corretta in "L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l."
** la denominazione commerciale deve intendersi corretta in "K-FLEX PACK RS 590" ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

Roma, 14/03/2002

DI PREVENZIONE INCENDI
M. G.

Il codice di omologazione deve intendersi corretto in: "MI700C50CD100009E06"
8 MAG. 2006
Roma,

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE CIVILE

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 16 OTT. 2007

Fasc. 4190 sott. 870

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 30/10/2006
Codice: MI700C50CD100009E06 del 16/10/2001

Validità rinnovata fino al : 16/10/2011 salvo le limitazioni previste
dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

21 DIC. 2006



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 27/02/2012

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 16/10/2016
salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

33468 - 18384

2 APR. 2012

