

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22366

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Srl Via L. da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy	
Hersteller	L'Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello (MI) Italy	
Produkt	K-FLEX EC	
Beschrieb	Rohrisolation aus Elastomerschaum, RD=68kg/m ³	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '905228-10-0866-01' (12.12.2010)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.2
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	01.01.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	25.05.2011	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

