

# Abnahmeprüfzeugnis

## Quality Certification

DIN 50049 (EN 10204)  
Abnahmeprüfzeugnis 3.1. B  
Quality Certification 3.1. B

Auftraggeber:  
Customer

L'Isolante K-Flex srl  
Via don Locatelli 35  
I-20040 Roncello

Produktionsnummer:  
Product lot number

Dicke:  
Thickness

Auftragsnummer:  
Order No.

Kai09028

Abmessungen:  
Dimensions

13 x 35

Produktbezeichnung:  
Product name

K-Flex EC

Probenkonditionierung:  
Sample conditioning

### Ergebnis der Qualitätsprüfungen

#### Results of quality tests

Eigenschaft Property	Prüfmethode Testmethod	Einheit Dimension	Ergebnis Result
Dicke Thickness	*	mm	12,5
Dichte Density	*	kg/m <sup>3</sup>	63
Wasserdampfdiffusions- widerstandszahl ( $\mu$ ) Water vapor resistance factor ( $\mu$ )	**		7450

\* interne Prüfverfahren  
internal test procedure

\*\* in Anlehnung an ISO 15106-3 und DIN 52615  
in line with ISO15106-3 and DIN 52615

Vorstehende Angaben entbinden den Käufer nicht von der ihm gesetzlich obliegenden Eignungsprüfung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

The above statement does not dispense the buyer from his legal duty to check the incoming goods. A legally binding assurance of a certain application can not be derived from our statements.

Datum: 17.09.2010  
Date

*Annette Becker*

Dipl.-Phys. Annette Becker

Dipl.-Ing. Stefan Pauly  
Dipl.-Phys. Annette Becker

Fachlaboratorium für  
Permeationsprüfung

Zeilstraße 30  
D-65201 Wiesbaden  
Tel. (06 11) 26 02 16  
Fax (06 11) 26 02 13  
E-Mail: PermLab@aol.com

