



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. sita in Via Don Locatelli, 35 - 20040 RONCELLO (MI), produttrice del materiale denominato "K-FLEX IC BK" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0109/04/RF del 07/05/2004 emesso per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. di RONCELLO (MI)

## SI OMOLOGA

con il numero di codice MI700B11D100014, il prototipo del materiale denominato "K-FLEX IC BK" prodotto dalla ditta L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. di RONCELLO (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta L'ISOLANTE K-FLEX S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: MI700B11D100014;
- POSA IN OPERA: INCOLLATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE CON COLLANTE TIPO K-FLEX K414;
- IMPIEGO: RIVESTIMENTO PARETE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 17 FEB. 2005

Fasc. 4190 sott. 870

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE  
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE  
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

**PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il : 19/03/2010

Codice: MI700B11D100014 del 17/02/2005

**Validità rinnovata fino al : 17/02/2015 salvo le limitazioni previste dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005**

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

**IL DIRETTORE CENTRALE**

(Dattilo)

**24 GIU. 2010**

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/62

00026877 0000200C HDC07001  
00009661 24/11/2009 14:42:51  
0001-00009 9974E32478EEEFDE  
IDENTIFICATIVO : 01881233076063

0 1 08 123307 606 3

