

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16661

Gruppe 132	Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen	
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Srl Via L. da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy	
Hersteller	L'Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello (MI) Italy	
Produkt	K-FONIK GK	
Beschrieb	Akustikplatte aus Polymerschäum (NBR), RD=1773kg/m ³ , D=2,5mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '906165-11-0107-01' (10.03.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	07.07.2011	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

J. Rappo

Binz

Rappo

