

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 16661

Gruppe 132	Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Srl Via L. da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy
Hersteller	L'Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello (MI) Italy
Produkt	K-FONIK GK
Beschrieb	Akustikplatte aus Polymerschaum (NBR), RD=1773kg/m3, D=2,5mm
Anwendung	
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '906165-11-0107-01' (10.03.2011)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2016
Aussteldatum	07.07.2011
Ersetzt Anerkennung vom	22.12.2006

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

