

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 26506

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy	
Hersteller	-	
Produkt	K-FONIK GV	
Beschrieb	Akustikplatte aus EPDM/EVA (1953kg/m3)	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '920546-15-0340-01' (12.06.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	10.02.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	-	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

*M. Binz*

Michael Binz

*G. Rappo*

Gérald Rappo

