


Attestation d'utilisation AEAI n° 26506

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	L'isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy	
Fabricant	-	
Produit	K-FONIK GV	
Description	Plaque acoustique en EPDM/EVA (1953kg/m3)	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '920546-15-0340-01' (12.06.2015)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	10.02.2016	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	



Michael Binz



Gérald Rappo

