

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13579

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	L' Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Hersteller	L' Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello Italy	
Produkt	K-FLEX ST	
Beschrieb	Rohrisolation aus Elastomerschaum RD=45kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919195-14-0412-01' (27.06.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.2
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	03.04.2009	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

G. Rappo

Rappo

