

Renseignement technique AEAI n° 27204

Groupe 142	Isolations de tuyaux	
Requérant	L'Isolante K-Flex Spa Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Fabricant	L'Isolante K-Flex Spa 20877 Roncello Italy	
Produit	K-FLEX ST	
Description	Isolation de tuyaux en mousse élastomère, PS=55kg/m3, E=6-25mm	
Utilisation	RF2	
Documentation	CSI Bollatte: Prüfbericht '0076/DC/REA/14_1' (13.02.2014), Prüfbericht '0076/DC/REA/14_2' (13.02.2014), Klassifizierungsbericht '0076/DC/REA/14_3 Rev. 1' (01.07.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-002.0-01' (15.04.2016); Hersteller: Leistungserklärung '0101010211-CPR-13' (03.07.2014)	
Conditions d'essai	EN ISO 11925-2, EN 13823	
Appréciation	Classification:	BL-s2,d0
Durée de validité	31.12.2022	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	17.05.2017	
Remplace l'attestation du	-	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo