

VKF Technische Auskunft Nr. 27214

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Spa Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Hersteller	L'Isolante K-Flex Spa 20877 Roncello Italy	
Produkt	K-FLEX ST	
Beschrieb	Wärmedämmplatte aus Elastomerschaum, RD=55kg/m3, D=6-50mm	
Anwendung	RF2 (cr)	
Unterlagen	CSI Bollatte: Prüfbericht '0642/DC/REA/10_1' (06.10.2010), Prüfbericht '0642/DC/REA/10_2' (06.10.2010), Prüfbericht '0806/DC/REA/10_1' (14.12.2010), Prüfbericht '0806/DC/REA/10_2' (14.12.2010), Klassifizierungsbericht '0806/DC/REA/10_3 Rev.1' (03.11.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-002.0-01' (15.04.2016); Hersteller: Leistungserklärung '0103010211-CPR-13' (03.07.2014), Leistungserklärung '0104010211-CPR-13' (03.07.2014)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 11925-2, EN 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	B-s3,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	17.05.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

U. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

