

Renseignement technique AEAI n° 27214

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	L'Isolante K-Flex Spa Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Fabricant	L'Isolante K-Flex Spa 20877 Roncello Italy	
Produit	K-FLEX ST	
Description	Plaques isolation thermique en mousse élastomère, PS=55kg/m3, E=6-50mm	
Utilisation	RF2 (cr)	
Documentation	CSI Bollatte: Prüfbericht '0642/DC/REA/10_1' (06.10.2010), Prüfbericht '0642/DC/REA/10_2' (06.10.2010), Prüfbericht '0806/DC/REA/10_1' (14.12.2010), Prüfbericht '0806/DC/REA/10_2' (14.12.2010), Klassifizierungsbericht '0806/DC/REA/10_3 Rev.1' (03.11.2016); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-002.0-01' (15.04.2016); Hersteller: Leistungserklärung '0103010211-CPR-13' (03.07.2014), Leistungserklärung '0104010211-CPR-13' (03.07.2014)	
Conditions d'essai	EN ISO 11925-2, EN 13823	
Appréciation	Classification:	B-s3,d0
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	17.05.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Remplace l'attestation du	-	



U. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo